


תעלה בתחום הכביש או מדרכה מתוכננים



תעלה בתחום הכביש או מדרכה מתוכננים

הערות:

1. קרקעת החפיר חייבת לספק תמיכה יציבה, אחידה ומוצקה לכל אורכו של הצינור. תחתית החפיר תיושר ותהיה שטוחה.
2. מילוי החפירה של תעלות יבוצע מאדמה מקומית מובחרת נקייה מכל אבנים, חומר אורגני או זיהום אחר. המילוי יעשה בהתאם להנחיות יצרו הצנרת ודוח הקרקע.
3. כמות המים לשם הרטבת חומר המילוי תהיה לפי נקודת רטיבות אופטימלית לפי בדיקת מעבדה של מכוני מוסמך.
4. יבצוע דיפון תעלות לפי תקנות משרד העבודה ודרישות המפרט המיוחד בפרק 57.
5. חול A3 יהי לפי הגדרות המפרט הכללי פרק 55.

רוחב תחתון לתעלות ($D+2d$)

קוטר הצינור, D	רוחב החפיר, ס"מ
$\phi 4'' - \phi 10''$	D+30
$\phi 12'' - \phi 16''$	D+40